



Argus Security S.r.l.
Via del Canneto, 14
34015 - Muggia (TS) - Italy
info@argussecurity.it

CPR - Építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet Teljesítménynyilatkozat - DoP

Nyilatkozat a 305/2011/EU rendelet III. mellékletét módosító 574/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek megfelelően.

CPR – Regolamento Prodotti da Costruzione EU n.305/2011 Dichiarazione di Prestazione - DoP

Dichiarazione ai sensi del Regolamento Delegato UE n.574/2014 della Commissione che modifica l'Allegato III del Regolamento n.305/2011

N°: AT0810CPR

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Terméktípus: Kézi jelzésadó, rövidzárlat-leválasztók

Modellszám és leírás: AI-CPW-R-01 - A típusú kültéri címezhető kézi jelzésadó rövidzárlat leválasztóval,
VÍZÁLLÓ

2. Rendeltetésszerű használat(ok):

Usi previsti:

Tűzvédelem

Sicurezza Antincendio

3. Gyártó:

Fabbricante:

ARGUS SECURITY Srl

Via del Canneto 14

Valle delle Noghere - 34015 Muggia - Trieste - Italy

info@argussecurity.it

www.argussecurity.it

4. Meghatalmazott képviselő:

Mandatario:

N/A

5. Az AVCP rendszere(i):

Sistemi di VVCP:

System 1

6. Harmonizált szabvány(ok):

Norme Armonizzate:

EN 54-11: 2001 + A1:2005

EN 54-17: 2005

7. Bejelentett szervezet/ek:

Organismi Notificati:

BRE Global Assurance (Ireland) Ltd, No. 2831

Termékkód:

AI-CPW-R-01

CoP referencia:

2831-CPR-F2650

8. Nyilatkozott teljesítmény(ek):

Prestazioni Dichiarate:

ALAPVETŐ JELLEMZŐK	ALKALMAZANDÓ ZÁRADÉK	TELJESÍTMÉNY	MEGJELÖLT SZABVÁNY
Névleges aktiválási feltételek/érzékenység és teljesítmény tűz esetén	4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3	MEGFELELT	EN 54-11:2001 + A1:2005
Üzembiztosság	4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5	MEGFELELT	
Az üzembiztosság tartóssága, hőmérséklet-ellenállás	5.7, 5.9	MEGFELELT	
Az üzembiztosság tartóssága, rezgésállóság	5.14 to 5.17	MEGFELELT	
Az üzembiztosság tartóssága, nedvességállóság	5.10, 5.12	MEGFELELT	
Az üzembiztosság tartóssága, korrózióállóság	5.11, 5.13	MEGFELELT	
Az üzembiztosság tartóssága, elektromos stabilitás	5.6, 5.18 ⁽¹⁾	MEGFELELT	
⁽¹⁾ 5.18 Kizárólag aktív elektronikus alkatrészeket tartalmazó készülék.			
ALAPVETŐ JELLEMZŐK	ALKALMAZANDÓ ZÁRADÉK	TELJESÍTMÉNY	MEGJELÖLT SZABVÁNY
Teljesítményparaméterek tűz esetén	5.2 ⁽¹⁾	MEGFELELT	EN 54-17:2005
Üzembiztosság	4	MEGFELELT	
Az üzembiztosság tartóssága, hőmérséklet-ellenállás	5.4, 5.5	MEGFELELT	
Az üzembiztosság tartóssága, rezgésállóság	5.9 to 5.12	MEGFELELT	
Az üzembiztosság tartóssága, nedvességállóság	5.6, 5.7	MEGFELELT	
Az üzembiztosság tartóssága, korrózióállóság	5.8	MEGFELELT	
Az üzembiztosság tartóssága, elektromos stabilitás	5.3, 5.13	MEGFELELT	
⁽¹⁾ Feltételezve, hogy a tűz hatása rövidzárlatot okoz az átviteli útvonalon, amelyet ezek az eszközök védenek.			

Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 8. pontban megadott teljesítménynek. Ezt a nyilatkozatot a 3. pontban megjelölt gyártó kizárólagos felelőssége mellett adjuk ki.

La prestazione dei prodotti individuati al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8. Tale dichiarazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante individuato al punto 3.

Ez a dokumentum a következő weboldalon érhető el: www.argussecurity.it (az egyes termékekhez tartozó szakaszok letöltése).

Questo documento è disponibile sul sito: www.argussecurity.it (nella sezione “download” di ogni prodotto)

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Firmato a nome e per conto del Fabbrikante da:



Mauro Ceppa
Ügyvezető Igazgató

Trieste, Italy

10/11/2021