

PID:
12101000

CID:
CN.G00076

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**INIM ELECTRONICS SRL
VIA DEI LAVORATORI 10-FRAZ. CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE AP
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Centrali antincendio
(Mod. SmartLoop2080/P)**

*Control and indicating equipment for
fire alarm systems
(Model SmartLoop2080/P)*

*This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

<i>Emesso il Issued on</i>	2007-01-26
<i>Aggiornato il Updated on</i>	2025-01-31
<i>Sostituisce Replaces</i>	2021-08-31
<i>Scade il Expires on</i>	2028-01-30



IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2007-01-26
Aggiornato il / Updated on 2025-01-31
Sostituisce / Replaces 2021-08-31
Scade il / Expires on 2028-01-30

Prodotto | Product

Centrali antincendio *Control and indicating equipment for fire alarm systems*

Concessionario | Licence Holder

INIM ELECTRONICS SRL
VIA DEI LAVORATORI 10-FRAZ. CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE AP
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ-SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PI.G000ST C05877577

63076

MONTEPRANDONE

AP Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati. *Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 54-2:1997 + A1:2006
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-21:2006
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50130-5:2011
EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
EN IEC 61000-6-3:2021

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 54-2:1997 + A1:2006
EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
EN 54-21:2006
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50130-5:2011
EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
EN IEC 61000-6-3:2021

Rapporti | Test Reports

SS14A0235505-06; SS17-0018896-02.5; SS21-0064224-06; SS25-0113377-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie | Series

SmartLoop

Tensione nominale di alimentazione | Supply rated voltage

230 V~

Frequenza nominale di alimentazione | Supply rated frequency

50/60 Hz

Corrente massima assorbita | Rated current

1.1 A

Temperatura ambiente di funzionamento | Operating ambient temperature

- 5 °C / +40 °C

Tensione stabilizzata fornita alle apparecchiature esterne | Output voltage for external appliances

27.6 V-

Corrente nominale alimentatore | Power supply rated output current

5,2 A

Numero ingressi | Inputs

240 zone / 240 zones

Numero massimo di rivelatori | Maximum number of detectors

1920 (240 su ogni loop) + 192 (32 su ogni canale) / 1920 (240 on each loop) + 192 (32 on each channel)

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.H000GT

Marca | Trade mark **inim ELECTRONICS**

Modello | Model **SmartLoop2080/P**

Grado di protezione contro il contatto elettrico | Degree of protection against electric shock

Classe I / class I

Tipo e capacità massima della batteria di accumulatori allocabili | Type and maximum capacitance of the

battery

Altre caratteristiche | Further characteristics **vedere Allegato Ulteriori Descrizioni / see Annex Further Descriptions**

Ulteriori informazioni | Additional Information

L'apparecchiatura è una centrale antincendio mod. SmartLoop2080/P destinata ad essere utilizzata in rilevazione automatica di incendio e di sistemi di allarme incendio.

Configurazione della centrale antincendio mod. SmartLoop2080/P:

l'unità centrale comprende un involucro con grado di protezione IP30 nel quale sono alloggiati:

- N. 1 Scheda CPU (PCB n. IN001);
- N. 1 Scheda display mod. SmartLoop/LCD (PCB n. IN002);
- N. 1 Scheda trasmissione allarmi incendio e guasti mod. SmartLAN (PCB n. IN147; opzionale);
- N. 1 Scheda trasmissione allarmi incendio e guasti mod. SmartLoop/PSTN (PCB n. IN139; opzionale);
- N. 1 Scheda LED mod. SmartLoop/LED (PCB n. IN009, opzionale);
- N. 1 Stampante mod. SmartLoop/PRN;
- N. 1 Scheda espansione loop mod. SmartLoop/2L (PCB n. IN012, opzionale, 3 massimo);
- N. 1 Scheda espansione Ingresso/uscita mod. SmartLoop/INOUT (PCB n. IN013, opzionale);
- N. 1 Scheda interfaccia RS485 mod. SmartLoop/NET (PCB n. IN004, opzionale);
- N. 1 Alimentatore Switching marca INIM ELECTRONICS, modello IPS24160G rated 230 V~ +10%/-15%; 50/60 Hz; 1.1 A, uscita: 27.6 V --- ; 5.2 A;
- N. 2 Batterie di accumulatori da 12 V - 17 Ah;

La centrale antincendio è provvista anche dei seguenti dispositivi esterni:

- Pannello di controllo remoto LCD mod. SmartLetUSee/LCD (PCB n. IN002; opzionale, fino ad un massimo di 8);
- Pannello ripetitore LED mod. SmartLetUSee/LED (PCB n. IN009; opzionale, fino ad un massimo di 8) da collegare al pannello di controllo remoto LCD mod. SmartLetUSee/LCD.

Caratteristiche tecniche

- Numero massimo di zone: 240;
- Numero massimo di sensori o punti manuali: 1920 (240 per ogni loop) + 192 (32 per ogni canale);
- Identificazione hardware (U12;IN001): RENESAS - R5S61651FPV;
- Identificazione firmware: FWINI0SLOPAA0I Ver. 2.01
- Identificazione hardware (U5;IN147) : MICRON - MT48LC16M16A2P-6A;
- Identificazione firmware: FWIN00SLAN V.6.13;
- Identificazione hardware (U1;IN139) : RENESAS - R5F21258SNFP;
- Identificazione firmware: FW0000SLPSTN V.2.00.

Elenco delle FUNZIONI OPZIONALI CON REQUISITI

7.8 Uscita verso i dispositivi di allarme incendio;

7.11 Ritardi delle uscite;

7.12 Correlazioni su più di un segnale di allarme - Tipo B, C;

8.3 Segnale di guasto dai punti;

9.5 Fuori servizio dei punti indirizzabili;

10 Condizione di test.

Ripartizione carichi in uscita:

- 0.2 A corrente destinata all'autoconsumo della scheda CPU;
- 3.8 A corrente destinata ai carichi esterni e alle schede opzionali;
- 1.2 A corrente destinata alla ricarica batteria.

The equipment under test is a Control and Indicating equipment type SmartLoop2080/P, used in fire detection and fire alarm systems.

Configuration of Control and Indicationg type SmartLoop2080/P:

It is contained in a metallic enclosure with grade IP30. Internally it is fitted with the following main parts:

- N. 1 Main board (PCB n. IN001);
- N. 1 Display board type SmartLoop/LCD (PCB n. IN002);
- N. 1 LEDs board type SmartLoop/LED (PCB IN009, optional);
- N. 1 Printer type SmartLoop/PRN;
- N. 1 Alarm transmission and fault warning routing equipment board type SmartLAN (PCB n. IN047; optional);
- N.1 Alarm transmission and fault warning routing equipment board type SmartLoop/PSTN (PCB n. IN139; optional);
- N. 1 Expansion board type SmartLoop/2L (PCB n. IN012, optional, up to 3 maximum);
- N. 1 Input/output board type SmartLoop/INOUT (PCB n. IN013, optional);
- N. 1 RS485 board type SmartLoop/NET (PCB n. IN004, optional);
- N. 1 Switching power supply trademark inim ELECTRONICS, type IPS24160G rated 230 V~ +10%/-15%; 50/60 Hz; 1.1 A, output: 27.6 V --- ; 5.2 A;
- N. 2 Allocable batteries,12 V - 17 Ah



The Control and Indicating Equipment is also provided of the following external devices:

- LCD Repeater type SmartLetUSee/LCD (PCB n. IN002; optional, up to 8 maximum);
- LEDs Repeater type SmartLetUSee/LED (Pcb n. IN009; optional, up to 8 maximum) to connect at the repeater type SmartLetUSee/LCD LCD.

Technical characteristic:

- Number of zones: 240;
- Number of detectors or manuals call point: 1920 (240 on each loop) + 192 (32 on each channel)
- Hardware identification (U12;IN001): RENESAS - R5S61651FPV;
- Firmware identification: FWINI0SLOPAA0I Ver. 2.01;
- Hardware identification (U5;IN147): MICRON - MT48LC16M16A2P-6A;
- Firmware identification: FWIN00SLAN V.6.13;
- Hardware identification (U1;IN139): RENESAS - R5F21258SNFP;
- Firmware identification: FW0000SLPSTN V.2.00.

List of optional functions with requirements:

- 7.8 Output to fire alarm device;
- 7.11 Delay to outputs;
- 7.12 Co-incidence detection - Type B, C;
- 8.3 Fault signals from points;
- 9.5 Disablement of addressable points;
- 10 Test condition.

Output power supply distribution:

- 0.2 A current for self-consumption of Main board;
- 3.8 A current for external devices and optional board;
- 1.2 A current for battery recharge.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il | Issued on **2007-01-26**

Aggiornato il | Updated on **2021-08-31**

Sostituisce | Replaces **2018-05-31**

Scade il | Expires on **2028-01-30**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.H0002J

EMZ.121000.DA2N

Importo modelli IMQ - centrali - 1210 - Centrali ed apparati ausiliari | IMQ models - control panel - 1210
- Central processing units and auxillary apparatus

1