



ISTITUTO GIORDANO

CE ORGANISMO NOTIFICATO N. 0407

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

0407-CPR-055 (IG-154-2005)

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione

DISPOSITIVI ELETTROMAGNETICI FERMOPORTA PER PORTE GIREVOLI

classificati come indicato in allegato

immessi sul mercato da

ELFRI S.r.l.

Via Friuli, 9 - 33050 GONARS (UD) - Italia

e prodotti nello stabilimento

Via Friuli, 9 - 33050 GONARS (UD) - Italia

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione secondo il sistema 1 e le prestazioni definite nell'Allegato ZA della norma

EN 1155:1997+A1:2002+AC:2006

sono applicate e che

i prodotti sopra indicati ottemperano a tutti i requisiti prescritti.

Il presente certificato è stato emesso la prima volta in data 24/11/2005 e rimarrà valido sino a che la norma armonizzata rimanga valida o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 06/12/2018

Revisione n. 8⁽¹⁾

Il Direttore Tecnico della Sezione CPD

(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)

L'Amministratore Delegato

.....

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico, firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

Foglio 1 di 2

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
www.giordano.it - info@giordano.it - PEC: ist-giordano@legalmail.it - tel. +39/0541/343030

ALLEGATO AL CERTIFICATO 0407-CPR-055 (IG-154-2005)

Revisione n. 8 del 06/12/2018

Classificazione.

In base alle prove eseguite, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nella norma di prodotto, il campione in esame, costituito da dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte girevoli, denominati serie: "S1", "S2", "S3", "S5", "S6", "S00", "S01", "S02", "SH2", "S05", "S03130" e "S59150" e presentati dalla ditta Elfri S.r.l. - Via Friuli, 9 - 33050 Gonars (UD) - Italia, possono essere classificati con il seguente sistema di codifica a 6 cifre:

3	5	7 4	1	1	4
----------	----------	----------------	----------	----------	----------

dove le cifre hanno il significato indicato nel prospetto seguente.

Cifra	Caratteristica	Valori possibili
1 ^a	Categoria d'uso	- grado 3: porte per uso da parte del pubblico o altri utilizzatori che non abbiano particolare incentivo a prestare attenzione, cioè quando è possibile un uso scorretto della porta.
2 ^a	Numero dei cicli di prova	- grado 5: 50000 cicli di prova - grado 8: 500000 cicli di prova
3 ^a	Massa della porta di prova	- grado 3: 60 kg - grado 4: 80 kg - grado 5: 100 kg - grado 6: 120 kg - grado 7: 160 kg
4 ^a	Resistenza al fuoco	- grado 1: adatto all'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo, purché venga soddisfacentemente accertato il contributo di resistenza al fuoco del dispositivo elettromagnetico fermoporta all'insieme porta tagliafuoco/tagliafumo specificato
5 ^a	Sicurezza	- grado 1: tutti i dispositivi fermoporta devono soddisfare il requisito essenziale della sicurezza nell'impiego
6 ^a	Resistenza alla corrosione	- grado 0: nessuna resistenza alla corrosione - grado 1: debole resistenza - grado 2: media resistenza - grado 3: alta resistenza - grado 4: altissima resistenza

Rif. Rapporti di prova n. 201623/330/CPD, n.333278/9929/CPR e n.357014/11910/CPR emessi da Istituto Giordano S.p.A.

(1) Revisionato per estensione alla serie "S59150"