

PID:
12200009

CID:
CN.I0007L

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

INIM ELECTRONICS SRL
VIA DEI LAVORATORI 10-FRAZ. CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE AP
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Dispositivi di segnalazione
(Modd. Smarty/SIB -
Smarty/GIB)

Warning devices
(Models Smarty/SIB - Smarty/GIB)

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2022-05-25**
Aggiornato il | Updated on **2024-07-03**
Sostituisce | Replaces **2022-05-25**
Scade il | Expires on **2027-07-02**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2022-05-25
Aggiornato il | Updated on 2024-07-03
Sostituisce | Replaces 2022-05-25
Scade il | Expires on 2027-07-02

Prodotto | Product

Dispositivi di segnalazione Warning devices

Concessionario | Licence Holder

INIM ELECTRONICS SRL
VIA DEI LAVORATORI 10-FRAZ. CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE AP
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ-SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PLJ0001D C05877577 63076 MONTEPRANDONE AP Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50131-4:2019
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020
EN 50130-5:2011

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50131-4:2019
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN IEC 61000-6-3:2021
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020
EN 50130-5:2011

Rapporti | Test Reports

SS24-0100860-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Grado di sicurezza Security grade	GRADE 2
Tensione nominale Rated voltage	13.8 V
Classe ambientale Environmental class	II
Livello pressione sonora minimo a 1m Minimum acoustic output level at 1 m	80 dB(A)
Grado di protezione dell'involucro Degree of protection for the enclosure	30
Altre caratteristiche Further characteristics	Vedere ulteriori informazioni / See additional information

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.W004VV

Marca | Trade mark INIM
Modello | Model Smarty/GIB
Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum acoustic output level at 1 m 80 dB(A)

AR.W004VW

Marca | Trade mark INIM
Modello | Model Smarty/SIB
Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum acoustic output level at 1 m 80 dB(A)

Ulteriori informazioni | Additional Information



Il dispositivo è una sirena da interno alimentata da remoto.
Il dispositivo Smarty/SIB differisce da Smarty/GIB solo per l'assenza dei led.

Involucro plastico (dimensioni 111 x 75 x 30 mm) contenente:

- Scheda PCB n. IN374-R0;
- n. 1 tromba acustica piezoelettrica marca KEPO mod. PCT-G4540.

Remotely powered internal Warning device.

Smarty/SIB is a variant of Smarty/GIB without flash LED.

Plastic enclosure (dimensions 111 x 75 x 30 mm) provided with an opening tamper device, internally it is fitted with the following main parts:

-PWB board type IN374-R0;

-Piezo horn manufacturer KEPO type PCT-G4540.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.W000WI

EMY.122000.DA2R

Importo modelli IMQ - sirene e lampeggiatori - 1220 - Dispositivi di allarme | IMQ models - - 1220 -
Alarm devices

2